

公 開 類

(104.03.24.修正)

編製機關

行政院環境保護署

月  
報

期間終了2個月內編報

表 號

1136-06-01

# 飲用水水質抽驗檢驗結果

一、檢驗項目統計(項次)

中華民國103年 4月

單位：項次

| 水質項目       | 自來水水質 |      |         | 簡易自來水水質 |      |         |
|------------|-------|------|---------|---------|------|---------|
|            | 檢驗數   | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數     | 不合格數 | 不合格率(%) |
| 大腸桿菌群      | 834   | 1    | 0.12    | 14      | 6    | 42.86   |
| 總菌落數       | 677   | 1    | 0.15    | 5       | —    | —       |
| 臭度         | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 濁度         | 772   | —    | —       | 14      | —    | —       |
| 色度         | 362   | —    | —       | 4       | —    | —       |
| 砷          | 106   | —    | —       | 5       | —    | —       |
| 鉛          | 137   | —    | —       | 5       | —    | —       |
| 硒          | 90    | —    | —       | 5       | —    | —       |
| 鉻          | 176   | —    | —       | 6       | —    | —       |
| 鎘          | 176   | —    | —       | 6       | —    | —       |
| 銀          | 90    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 銻          | 90    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 鎳          | 137   | —    | —       | 1       | —    | —       |
| 汞          | 98    | —    | —       | 5       | —    | —       |
| 氟鹽         | 18    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 亞硝酸鹽氮      | 493   | —    | —       | 13      | —    | —       |
| 總三鹵甲烷      | 93    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 溴酸鹽        | 94    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 亞氯酸鹽       | 4     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 三氯乙烯       | 21    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 四氯化碳       | 21    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 21    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 1,2-二氯乙烷   | 21    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 氯乙烯        | 21    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 苯          | 21    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 對-二氯苯      | 21    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 1,1-二氯乙烯   | 21    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 安殺番        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 靈丹         | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 丁基拉草       | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 2,4-地      | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 巴拉刈        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 納乃得        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 加保扶        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 滅必蝨        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 達馬松        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 大利松        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 巴拉松        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 一品松        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 亞素靈        | 2     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 戴奧辛        | 3     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 氟鹽         | 7     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 硝酸鹽氮       | 509   | —    | —       | 9       | —    | —       |
| 銀          | 92    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 鉬          | 16    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 銻          | 15    | —    | —       | —       | —    | —       |
| 鐵          | 151   | —    | —       | 6       | —    | —       |
| 錳          | 143   | —    | —       | 6       | —    | —       |
| 銅          | 151   | —    | —       | 1       | —    | —       |
| 鋅          | 151   | —    | —       | 1       | —    | —       |
| 硫酸鹽        | 136   | —    | —       | 2       | —    | —       |
| 酚類         | 7     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 離子界面活性劑    | 7     | —    | —       | —       | —    | —       |
| 氟鹽         | 202   | —    | —       | 5       | —    | —       |
| 氨氮         | 361   | 2    | 0.55    | 12      | —    | —       |
| 總硬度        | 557   | —    | —       | 9       | —    | —       |
| 總溶解固體量     | 147   | —    | —       | 6       | —    | —       |
| 自由有效餘氯     | 763   | —    | —       | 7       | —    | —       |
| pH值        | 770   | —    | —       | 14      | —    | —       |

報

## 飲用水水質抽驗檢驗結果(續1完)

二、檢驗結果統計

中華民國103年 4月

單位：件、項次

| 地區別 | 自來水水質 |      |         |       |      |         | 簡易自來水水質 |      |         |     |      |         |
|-----|-------|------|---------|-------|------|---------|---------|------|---------|-----|------|---------|
|     | 件數    |      |         | 項次    |      |         | 件數      |      |         | 項次  |      |         |
|     | 檢驗數   | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數   | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數     | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數 | 不合格數 | 不合格率(%) |
| 總計  | 972   | 4    | 0.41    | 8,831 | 4    | 0.05    | 20      | 6    | 30.00   | 161 | 6    | 3.73    |
| 新北市 | 47    | —    | —       | 795   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 臺北市 | 54    | —    | —       | 370   | —    | —       | 2       | —    | —       | 26  | —    | —       |
| 臺中市 | 54    | —    | —       | 324   | —    | —       | 2       | —    | —       | 14  | —    | —       |
| 臺南市 | 73    | —    | —       | 503   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 高雄市 | 47    | —    | —       | 566   | —    | —       | 3       | —    | —       | 33  | —    | —       |
| 宜蘭縣 | 43    | —    | —       | 381   | —    | —       | 2       | —    | —       | 12  | —    | —       |
| 桃園縣 | 55    | —    | —       | 423   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 新竹縣 | 50    | —    | —       | 485   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 苗栗縣 | 67    | —    | —       | 767   | —    | —       | 5       | 4    | 80.00   | 54  | 4    | 7.41    |
| 彰化縣 | 48    | —    | —       | 768   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 南投縣 | 55    | —    | —       | 297   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 雲林縣 | 26    | —    | —       | 260   | —    | —       | 1       | —    | —       | 8   | —    | —       |
| 嘉義縣 | 46    | —    | —       | 460   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 屏東縣 | 25    | —    | —       | 335   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 臺東縣 | 64    | —    | —       | 654   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 花蓮縣 | 59    | —    | —       | 397   | —    | —       | 2       | 2    | 100.00  | 8   | 2    | 25.00   |
| 澎湖縣 | 32    | —    | —       | 96    | —    | —       | 3       | —    | —       | 6   | —    | —       |
| 基隆市 | 40    | —    | —       | 320   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 新竹市 | 52    | —    | —       | 224   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 嘉義市 | 17    | —    | —       | 153   | —    | —       | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 金門縣 | 16    | 2    | 12.50   | 216   | 2    | 0.93    | —       | —    | —       | —   | —    | —       |
| 連江縣 | 2     | 2    | 100.00  | 37    | 2    | 5.41    | —       | —    | —       | —   | —    | —       |

填表 審核 主辦業務人員 機關長官 中華民國104年 3月26日編製

主辦統計人員

資料來源：依據各直轄市政府環境保護局及縣市環境保護局飲用水水質抽驗檢驗結果資料編製。

填表說明：本表編製1份自存，電子檔上載本署網站，並上傳全國主計網(eBAS)。

備註：臺中市修正簡易自來水水質檢驗件數、項次。