

飲用水水質抽驗檢驗結果

中華民國 114 年 05 月

一、檢驗項目統計

水樣別 水質項目	自來水水質			簡易自來水水質		
	檢驗數	不合格數	不合格率(%)	檢驗數	不合格數	不合格率(%)
大腸桿菌群	777			12		
總菌落數	630	2	0.32	8		
臭度						
濁度	719			19	1	5.26
色度	332			2		
砷	183			12		
鉛	286	1	0.35	12		
硒	96			10		
鉻	219			11		
鎘	158			11		
鋇	96			10		
銻	42			9		
鎳	158			11		
汞	60			11		
氰鹽	3					
亞硝酸鹽氮	412			5		
總三鹵甲烷	91			9		
鹵乙酸類	21					
溴酸鹽	21					
亞氯酸鹽						
三氯乙烯	5			1		
四氯化碳	5			1		
1,1,1-三氯乙烷	5			1		
1,2-二氯乙烷	5			1		
氯乙烯	5			1		
苯	5			1		
對-二氯苯	5			1		
1,1-二氯乙烯	5			1		
二氯甲烷	5			1		
鄰-二氯苯	5			1		
甲苯	5			1		
二甲苯	5			1		
順-1,2-二氯乙烯	5			1		
反-1,2-二氯乙烯	5			1		
四氯乙烯	5			1		
安殺番	4					
靈丹	4					
丁基拉草	4					
2,4-地	4					
巴拉刈	4					
納乃得	4					
加保扶	4					
滅必蟲	4					
達馬松	4					
大利松	4					
巴拉松	4					
一品松	4					

飲用水水質抽驗檢驗結果

中華民國 114 年 05 月

一、檢驗項目統計

水樣別 水質項目	自來水水質			簡易自來水水質		
	檢驗數	不合格數	不合格率(%)	檢驗數	不合格數	不合格率(%)
亞素靈	4					
戴奧辛	2					
氟鹽	1					
硝酸鹽氮	371			9		
銀	170			10		
鉬	1					
銻	1					
鐵	170			4		
錳	170			4		
銅	129			2		
鋅	129			2		
硫酸鹽	153			2		
酚類	1					
陰離子界面活性劑						
氯鹽	205			4		
氨氮	278			6	1	16.67
總硬度	607			13		
總溶解固體量	157			4		
鋁	136	1	0.74	10		
自由有效餘氯	889			12		
氫離子濃度指數	991			25		

公開類	期間終了一個半月內編報	編制機關	環境部水質保護司
月報		表號	1136-06-01

飲用水水質抽驗檢驗結果（續一）

二、水質檢驗結果統計（件數）

中華民國 114 年 05 月

單位：件數

水樣別 抽驗單位 地區別	自來水水質							簡易自來水水質						
	總計			直轄市、縣(市)環保局		環境管理中心		總計			直轄市、縣(市)環保局		環保署察導大隊	
	檢驗數	不合格數	不合格率(%)	檢驗數	不合格數	檢驗數	不合格數	檢驗數	不合格數	不合格率(%)	檢驗數	不合格數	檢驗數	不合格數
全國(含金馬)	1,017	4	0.39	1,017	4	0	0	32	2	6.25	32	2	0	0
全國(不含金馬)	981	4	0.41	981	4	0	0	32	2	6.25	32	2	0	0
新北市	37	0	0.00	37	0	0	0	2	0	0.00	2	0	0	0
臺北市	54	0	0.00	54	0	0	0	1	0	0.00	1	0	0	0
桃園市	75	0	0.00	75	0	0	0	4	0	0.00	4	0	0	0
臺中市	45	0	0.00	45	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
臺南市	69	0	0.00	69	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
高雄市	64	3	4.69	64	3	0	0	4	1	25.00	4	1	0	0
宜蘭縣	60	1	1.67	60	1	0	0	5	1	20.00	5	1	0	0
新竹縣	42	0	0.00	42	0	0	0	4	0	0.00	4	0	0	0
苗栗縣	52	0	0.00	52	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
彰化縣	56	0	0.00	56	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
南投縣	52	0	0.00	52	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
雲林縣	47	0	0.00	47	0	0	0	1	0	0.00	1	0	0	0
嘉義縣	58	0	0.00	58	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
屏東縣	32	0	0.00	32	0	0	0	2	0	0.00	2	0	0	0
臺東縣	42	0	0.00	42	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
花蓮縣	42	0	0.00	42	0	0	0	5	0	0.00	5	0	0	0
澎湖縣	32	0	0.00	32	0	0	0	4	0	0.00	4	0	0	0
基隆市	30	0	0.00	30	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
新竹市	52	0	0.00	52	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
嘉義市	40	0	0.00	40	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
金門縣	36	0	0.00	36	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
連江縣	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0

公開類	期間終了一個半月內編報	編制機關	環境部水質保護司
月報		表號	1136-06-01

飲用水水質抽驗檢驗結果（續二完）

三、水質檢驗結果統計（項次）

中華民國 114 年 05 月

單位：項次

水樣別 抽驗單位 地區別	自來水水質							簡易自來水水質						
	總計			直轄市、縣(市)環保局		環境管理中心		總計			直轄市、縣(市)環保局		環保署察導大隊	
	檢驗數	不合格數	不合格率(%)	檢驗數	不合格數	檢驗數	不合格數	檢驗數	不合格數	不合格率(%)	檢驗數	不合格數	檢驗數	不合格數
全國(含金馬)	8,992	4	0.04	8,992	4	0	0	274	2	0.73	274	2	0	0
全國(不含金馬)	8,718	4	0.05	8,718	4	0	0	274	2	0.73	274	2	0	0
新北市	395	0	0.00	395	0	0	0	26	0	0.00	26	0	0	0
臺北市	1,017	0	0.00	1,017	0	0	0	27	0	0.00	27	0	0	0
桃園市	483	0	0.00	483	0	0	0	26	0	0.00	26	0	0	0
臺中市	315	0	0.00	315	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
臺南市	465	0	0.00	465	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
高雄市	824	3	0.36	824	3	0	0	61	1	1.64	61	1	0	0
宜蘭縣	297	1	0.34	297	1	0	0	15	1	6.67	15	1	0	0
新竹縣	466	0	0.00	466	0	0	0	48	0	0.00	48	0	0	0
苗栗縣	606	0	0.00	606	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
彰化縣	671	0	0.00	671	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
南投縣	378	0	0.00	378	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
雲林縣	524	0	0.00	524	0	0	0	11	0	0.00	11	0	0	0
嘉義縣	609	0	0.00	609	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
屏東縣	471	0	0.00	471	0	0	0	28	0	0.00	28	0	0	0
臺東縣	203	0	0.00	203	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
花蓮縣	125	0	0.00	125	0	0	0	24	0	0.00	24	0	0	0
澎湖縣	96	0	0.00	96	0	0	0	8	0	0.00	8	0	0	0
基隆市	240	0	0.00	240	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
新竹市	253	0	0.00	253	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
嘉義市	280	0	0.00	280	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
金門縣	274	0	0.00	274	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
連江縣	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0