

## 飲用水水質抽驗檢驗結果

一、檢驗項目統計(項次)

中華民國 99年12月

單位：項次

水質項目	自來水水質			簡易自來水水質		
	檢驗數	不合格數	不合格率(%)	檢驗數	不合格數	不合格率(%)
大腸桿菌總數	867	-	-	9	-	-
總菌總數	850	-	-	8	-	-
臭度	-	-	-	-	-	-
濁度	735	-	-	11	-	-
色度	399	-	-	2	-	-
沖	57	-	-	7	-	-
錳	107	-	-	7	-	-
鎘	-	-	-	-	-	-
鉛	107	-	-	7	-	-
銅	107	-	-	7	-	-
錳	-	-	-	-	-	-
鎳	-	-	-	-	-	-
錒	38	-	-	2	-	-
汞	51	-	-	5	-	-
氬	1	-	-	-	-	-
亞硝酸鹽氮	523	-	-	10	-	-
總三鹵甲烷	67	-	-	-	-	-
溴鹽	-	-	-	-	-	-
亞氯酸鹽	1	-	-	-	-	-
三氯乙烷	-	-	-	-	-	-
四氯化碳	-	-	-	-	-	-
1,1,1-三氯乙烷	-	-	-	-	-	-
1,2-二氯乙烷	-	-	-	-	-	-
氯乙烯	-	-	-	-	-	-
苯	-	-	-	-	-	-
對-二氯苯	-	-	-	-	-	-
1,1-二氯乙烷	-	-	-	-	-	-
安眠香	-	-	-	-	-	-
靈丹	-	-	-	-	-	-
丁基苯	-	-	-	-	-	-
2,4-地	-	-	-	-	-	-
巴拉刈	-	-	-	-	-	-
納乃得	-	-	-	-	-	-
加保扶	-	-	-	-	-	-
藻必露	-	-	-	-	-	-
達馬松	-	-	-	-	-	-
大利松	-	-	-	-	-	-
巴拉松	-	-	-	-	-	-
一品松	-	-	-	-	-	-
亞夫靈	-	-	-	-	-	-
菌靈	-	-	-	-	-	-
硝酸鹽氮	569	-	-	11	-	-
錒	70	-	-	7	-	-
錳	-	-	-	-	-	-
銅	-	-	-	-	-	-
鎳	271	-	-	9	-	-
鈷	235	-	-	9	-	-
鈣	246	-	-	9	-	-
鎘	220	-	-	9	-	-
砷	185	-	-	2	-	-
硫酸	-	-	-	-	-	-
離子界面活性劑	-	-	-	-	-	-
氯	301	-	-	7	-	-
氮	349	-	-	10	-	-
總硬度	664	-	-	13	-	-
總溶解固體量	180	-	-	7	-	-
自由有效餘氯	810	1	0.12	9	-	-
pH值	815	-	-	12	-	-

## 飲用水水質抽驗檢驗結果(續1完)

二、檢驗結果統計

中華民國 99年12月

單位：件；項次

地 區 別	自 來 水 水 質						簡 易 自 來 水 水 質					
	件 數			項 次			件 數			項 次		
	檢 驗 數	不 合 格 數	不 合 格 率 (%)	檢 驗 數	不 合 格 數	不 合 格 率 (%)	檢 驗 數	不 合 格 數	不 合 格 率 (%)	檢 驗 數	不 合 格 數	不 合 格 率 (%)
總 計	840	1	0.12	8448	1	0.01	13	-	-	189	-	-
臺 北 市	47	-	-	473	-	-	1	-	-	9	-	-
臺 南 市	51	-	-	1,127	-	-	5	-	-	105	-	-
臺 中 市	18	-	-	319	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	16	-	-	144	-	-	2	-	-	11	-	-
臺 南 市	49	-	-	342	-	-	1	-	-	6	-	-
臺 南 市	35	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	50	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	4	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	48	-	-	765	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	26	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	26	-	-	286	-	-	2	-	-	20	-	-
臺 南 市	42	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	50	-	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	46	-	-	788	-	-	2	-	-	38	-	-
臺 南 市	42	-	-	402	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	7	1	14.29	28	1	3.57	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	41	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	29	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	40	-	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	52	-	-	229	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	43	-	-	344	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	17	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	40	-	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	16	-	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-
臺 南 市	5	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

中華民國100年 3月 1 編製

主辦統計人員

資料來源：依據環境保護署環境督察總隊及各直轄市政府環境保護局、縣市環境保護局抽驗飲用水水質檢驗結果資料編製。

填表說明：本表編製1份自存，電子檔上傳本署網站，並上傳全國主計網(eBAS)。