

飲用水水質抽驗檢驗結果

一、檢驗項目統計(項次)

中華民國96年 6月

單位：項次

水質項目	自來水水質			簡易自來水水質		
	檢驗數	不合格數	不合格率(%)	檢驗數	不合格數	不合格率(%)
大腸菌類密度	753	-	-	19	1	5.26
總菌總數	706	-	-	6	-	-
臭度	-	-	-	-	-	-
濁度	676	1	0.15	21	-	-
色度	401	-	-	1	-	-
沖	167	1	0.60	13	-	-
錳	228	-	-	15	-	-
鎘	93	-	-	8	-	-
鉛	228	-	-	10	-	-
銅	228	-	-	15	-	-
錫	93	-	-	8	-	-
鎘	93	-	-	8	-	-
鎳	126	-	-	10	-	-
汞	143	-	-	13	-	-
鉍	-	-	-	-	-	-
亞硝酸鹽氮	486	-	-	11	-	-
總三鹵甲烷	171	1	0.58	4	-	-
溴鹽	2	-	-	-	-	-
三氯乙烯	92	-	-	4	-	-
四氯化碳	92	-	-	4	-	-
1,1,1-三氯乙烯	92	-	-	4	-	-
1,2-二氯乙烯	92	-	-	4	-	-
氯乙烯	92	-	-	4	-	-
苯	92	-	-	4	-	-
對-二氯苯	92	-	-	4	-	-
1,1-二氯乙烯	92	-	-	4	-	-
安眠香	-	-	-	-	-	-
靈丹	-	-	-	-	-	-
丁基吡草	-	-	-	-	-	-
2,4-地	-	-	-	-	-	-
巴殺刈	-	-	-	-	-	-
納乃得	-	-	-	-	-	-
加保扶	-	-	-	-	-	-
滅必魯	-	-	-	-	-	-
達馬松	-	-	-	-	-	-
大利松	-	-	-	-	-	-
巴殺松	-	-	-	-	-	-
一品松	-	-	-	-	-	-
亞密夫	-	-	-	-	-	-
鉍	90	-	-	4	-	-
硝酸鹽氮	549	-	-	11	-	-
銀	177	-	-	13	-	-
鎳	248	-	-	8	-	-
鈷	248	-	-	3	-	-
銅	239	-	-	8	-	-
錳	208	-	-	8	-	-
鉍	165	-	-	1	-	-
鉍	-	-	-	-	-	-
離子表面活性劑	90	-	-	4	-	-
鉍	310	-	-	10	2	20.00
鉍	349	-	-	8	-	-
總硬度	614	-	-	22	-	-
總溶解固體量	138	-	-	7	-	-
自由有效餘氯	792	2	0.25	14	-	-
pH值	792	-	-	27	-	-

飲用水水質抽驗檢驗結果(續2完)

三、檢驗結果統計(項次)

中華民國96年 6月

單位：項次

地 區 別	自 來 水 水 質								簡 易 自 來 水 水 質							
	總 計			直轄市、縣(市)環保局		環保署環境督察總隊			總 計			直轄市、縣(市)環保局		環保署環境督察總隊		
	檢 驗 數	不 合 格 數	不 合 格 率 (%)	檢 驗 數	不 合 格 數	檢 驗 數	不 合 格 數	檢 驗 數	不 合 格 數	不 合 格 率 (%)	檢 驗 數	不 合 格 數	檢 驗 數	不 合 格 數		
總 計	10,366	5	0.05	10,366	5	-	-	342	3	0.88	342	3	-	-		
臺 北 市	403	-	-	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺 南 市	1,175	-	-	1,175	-	-	-	95	-	-	95	-	-	-		
臺 中 市	983	2	0.20	983	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺 南 市	306	-	-	306	-	-	-	12	-	-	12	-	-	-		
臺 南 縣	488	-	-	488	-	-	-	40	-	-	40	-	-	-		
新 竹 市	340	-	-	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
苗 栗 縣	822	-	-	822	-	-	-	128	-	-	128	-	-	-		
苗 栗 縣	171	1	0.58	171	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
彰 化 縣	381	-	-	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
彰 化 縣	372	-	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺 南 縣	870	1	0.11	870	1	-	-	24	-	-	24	-	-	-		
臺 南 縣	390	-	-	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺 南 縣	262	-	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺 南 縣	812	-	-	812	-	-	-	17	-	-	17	-	-	-		
屏 東 縣	369	-	-	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
屏 東 縣	250	-	-	250	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-		
屏 東 縣	190	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
屏 東 縣	398	-	-	398	-	-	-	20	3	15.00	20	3	-	-		
臺 南 縣	280	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
新 竹 市	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
新 竹 市	371	-	-	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺 南 市	135	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
臺 南 市	168	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
金 門 縣	210	1	0.48	210	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
金 門 縣	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

核 查 主 辦 業 務 人 員 檢 閱 長 官 中 華 民 國 96 年 11 月 16 日 編 製
主 辦 統 計 人 員

資料來源：依據環境保護署環境督察總隊及各直轄市政府環境保護局、縣市環境保護局抽驗飲用水水質檢驗結果資料編製。

核 查 說 明：本 表 編 製 1 份 自 存，電 子 檔 上 載 本 署 網 站，並 上 傳 全 國 主 計 網 (eBAS)。

本 表 係 依 下 列 各 環 保 局 提 報 修 正 (1) 台 北 縣：「自來水水質檢驗數之項次」；(2) 台 東 縣：「自來水水質檢驗數之件數及項次」。