

飲用水水質抽驗檢驗結果
90年06月

單位：件數

水樣別	自來水水質							非自來水水質						
	總計			直轄市、 縣(市)環保局		環保署督察大隊		總計			直轄市、 縣(市)環保局		環保署督察大隊	
地區別	檢驗數	不合格數	不合格率 (%)	檢驗數	不合格數	檢驗數	不合格數	檢驗數	不合格數	不合格率(%)	檢驗數	不合格數	檢驗數	不合格數
台閩地區	883	9	1.02	808	9	75	0	65	40	61.54	65	40	0	0
台灣地區	868	3	0.35	793	3	75	0	65	40	61.54	65	40	0	0
台灣省	783	0	0.00	708	0	75	0	65	40	61.54	65	40	0	0
台北縣	20	0	0.00	20	0	0	0	0	0		0	0	0	0
宜蘭縣	21	0	0.00	21	0	0	0	0	0		0	0	0	0
桃園縣	55	0	0.00	55	0	0	0	20	16	80.00	20	16	0	0
新竹縣	45	0	0.00	45	0	0	0	5	5	100.00	5	5	0	0
苗栗縣	85	0	0.00	59	0	26	0	8	0	0.00	8	0	0	0
台中縣	64	0	0.00	44	0	20	0	17	8	47.06	17	8	0	0
彰化縣	22	0	0.00	17	0	5	0	0	0		0	0	0	0
南投縣	77	0	0.00	60	0	17	0	0	0		0	0	0	0
雲林縣	26	0	0.00	26	0	0	0	0	0		0	0	0	0
嘉義縣	15	0	0.00	15	0	0	0	0	0		0	0	0	0
台南縣	41	0	0.00	41	0	0	0	0	0		0	0	0	0
高雄縣	46	0	0.00	46	0	0	0	0	0		0	0	0	0
屏東縣	32	0	0.00	32	0	0	0	6	4	66.67	6	4	0	0
台東縣	29	0	0.00	29	0	0	0	0	0		0	0	0	0
花蓮縣	41	0	0.00	41	0	0	0	1	1	100.00	1	1	0	0
澎湖縣	37	0	0.00	37	0	0	0	8	6	75.00	8	6	0	0
基隆市	30	0	0.00	30	0	0	0	0	0		0	0	0	0
新竹市	10	0	0.00	10	0	0	0	0	0		0	0	0	0
台中市	52	0	0.00	45	0	7	0	0	0		0	0	0	0
嘉義市	15	0	0.00	15	0	0	0	0	0		0	0	0	0
台南市	20	0	0.00	20	0	0	0	0	0		0	0	0	0
台北市	33	0	0.00	33	0	0	0	0	0		0	0	0	0
高雄市	52	3	5.77	52	3	0	0	0	0		0	0	0	0
連江縣	6	4	66.67	6	4	0	0	0	0		0	0	0	0
金門縣	9	2	22.22	9	2	0	0	0	0		0	0	0	0